



Burmistrz Szprotawy

Szprotawa, 21.02.2024

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy: WI.271.8.2024

Dotyczy : „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dworca autobusowego oraz wiaty i zajezdni dla autobusów elektrycznych”

Odpowiedzi na zapytania oraz zmiany do SWZ

Zamawiający odpowiada na otrzymane zapytania oraz wprowadza zmiany do SWZ:

Pyt.1 Z uwagi na szczególną specyfikę zamówienia, kierujemy uprzejmą prośbą o wydłużenie, do co najmniej okresu ostatnich pięciu lat realizacji usługi polegającej na wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej, które uzyskały pozwolenie na budowę.

Odp.1 Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i modyfikuje zapisy SWZ punktu 5 ppkt c) w następujący sposób:

*„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
-w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej 2 dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej które uzyskały pozwolenie na budowę”*

Pyt.2 Uprzejmie prosimy o informację czy ze względu na wysokie zagrożenie wynikające z dużych baterii litowo-jonowych, w ramach postępowania należy również zaprojektować system gaśniczy (np. mgłą wodną) do ochrony stanowisk ładowania?

Odp.2 Tak, należy zaprojektować system gaśniczy p.poż do ochrony stanowisk ładowania.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA
Soliwoda
Agnieszka Soliwoda
KIEROWNIK WYDZIAŁU