



UWAGI:

1. Wymiary płyty betonowej wg opisu
2. Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do autocysterny wg rysunku nr 4.
3. Złącze kontrolne typowe M-10.

Wymiary zbiorników :

Pojemność	Długość	Średnica
2700 l	2,54 m	1,25 m
4850 l	4,39 m	1,25 m
6400/6700 l	5,94 m	1,25 m

Temat Przyłącze gazowe oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku Szkoły Podstawowej w Siecieńborzycach		
POSADOWIENIE ZBIORNIKA PROPAN- BUTAN		
Inwestor	Gmina Szprotawa ul. Rynek 45 67-300 SZPROTAWA	Rys. nr 6
Adres	SIECIEBORZYCE 49A; 67- 320 MAŁOMICE, działka nr 917/2, 0015, 081007_5	Skala _____
Opracował	Ryszard Żmuda - nr uprawnień 165/76/ZG	
Projektant	Anita Nowak - nr uprawnień 17/2000/Gw	