


Burmistrz Szprotawy



Szprotawa, 09.07.2019

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy: IR.271.20.2019

Dotyczy: „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Borowna i Witków”
„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Henryków -Wiechlice”
„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dzikowice”

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust.1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) odpowiada na zgłoszone pytania do SIWZ :

Pyt.1 Kosztorys ofertowy dotyczący odcinka o długości 340 mb w pozycjach 8i 9 dotyczących podbudowy z kruszywa łamaneego przewiduje wykonanie podbudowy o łącznej grubości 4,79 (uwzględniając krotność), natomiast wedle zamieszczonego opisu technicznego należy wykonać podbudowę o gr 10 cm. Prosimy o określenie w jakiej grubości należy wykonać warstwę podbudową z kruszywa łamaneego?

Ad. 1 W wycenie należy uwzględnić wykonanie podbudowy o grubości 10cm

Pyt.2 Kosztorys ofertowy dotyczący odcinka o długości 340 mb w pozycji 12 dotyczącej warstwy wiążącej przewiduje wykonanie warstwy o łącznej grubości 6,25 (uwzględniając krotności) natomiast wedle zamieszczonego opisu technicznego należy wykonać warstwę wiążącą o gr 5 cm. Prosimy o określenie w jakiej grubości należy wykonać warstwę wiążącą?

Ad. 2 W wycenie należy uwzględnić grubość warstwy wiążącej – 5cm

Pyt.3 Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie jak również zgodnie z zamieszczonymi przez państwa informacjami w opisie technicznym, stwierdzamy że na ww drodze niezbędne jest usunięcie ubytków i spękań nawierzchni bitumicznej mieszanek mineralno asfaltową , w kosztorysie brak jest takiej pozycji , prosimy o uzupełnienie kosztorysu.

Ad. 3 W wycenie należy uwzględnić wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania w tym naprawę ubytków i spękań mieszanek mineralno – asfaltową.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Z poważaniem