


SCHEMAT ROZDZIELNI R-1




0	1	2	R-101	R-102	R-103	R-104	R-105	R-101	R-102	R-103	R-104	R-105	R-106	RT7	RT8	RT9	RT10
Linia zasilająca	Opornia przęciwowa	Kontrola napięcia	obwód oświetlenia	obwód oświetlenia	obwód oświetlenia	obwód oświetlenia	obwód oświetlenia	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód zasil. białej	obwód zasil. białej	obwód zasil. białej	obwód zasil. białej	obwód zasil. białej
			0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	0,10 kW	0,10 kW	0,50 kW	0,50 kW	1,30 kW

proj. kabel przyłączyć pod zacisk zasilające
w istniejącej tablicy bezpiecznikowej


WYPROWADZENIE OBWODÓW Z ROZDZIELNICY

WYPRÓBOWANIE PRZEWODÓW KABLI
OBWODÓW GŁÓWNYCH I STEROWNICZCZYCH Z RODZIELNICZ
OBWÓD 3-FAZ L1, L2, L3, N, PE OBWÓD 1-FAZ L1, N, PE



L - ZŁĄCZE LISTWOWE SZARE
N - ZŁĄCZE LISTWOWE NIEBIESKIE
PE - ZŁĄCZE LISTWOWE ŻÓŁTO - ZIEŁONE

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

	
B I U R O P R O J E K T O W E	
<p>P.P.B. "ARKON" Tomasz Chruszczewski ul. Wojszyńska 27, 67-400 Wschowa tel. 065 529-60-04, kom. 601 325 640</p>	
INWESTOR: NOWY SZPITAL W SZPROTAWIE ul. Henrykowska 1 67-300 Szprotawa	
ZADANIE: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby pracowni badań endoskopowych.	
ADRES: dz. nr 115/20 obręb 0002 Szprotawa ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa	
<div style="text-align: center;"> Rozdzielnica "R-1" </div>	
PROJEKTANT: mgr inż. Marek Piasecki upr. WKP/0319/PODE/08 specjalność: Instalacje elektryczne	- - -
SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Wojciech Poprawa upr. WKP/0363/PODE/10 specjalność: Instalacje elektryczne	<div style="text-align: center;"> E-3 </div>
<div style="text-align: center;"> ELEKTRYKA </div>	<div style="text-align: center;"> 14.12.2020r </div>
<div style="text-align: center;"> str. </div>	